

## ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI

### **Bakır Borular:**

9,52 mm çapında ; Standart olarak 0,35mm düz ; İsteğe bağlı olarak da 0,40-0,50 mm et kalınlıkta olan borudan imal edilir.

12,70 mm çaplı ; Standart olarak 0,35 mm düz isteğe bağlı 0,50 mm kalınlıkta borudan imal edilir

15,90 mm çaplı ; Standart olarak 0,40 mm düz istek üzerine 0,50mm et kalınlığın da borudan imal edilir.

### **Fin:**

Özel dalgalı dizayna sahip olup , standart hatve küçük kondenserlerde 3,5mm büyük tiplerde ise 0,27-3,00-3,25-3,50 mm alınmıştır

### **Gövde:**

Ana taşıyıcı elemanları korozotif atmosfere dayanıklı galvanizli sacdan yapılıdır

### **Kaynak:**

Uygulama yerine bağlı olarak uygun kaynak malzemesi kullanılmaktadır.

### **Fan:**

Kondenserler standart olarak fansız sevk edilmektedir. Fanlı istekler özel olarak fiyatlandırılır. Kondenserler için 200,250,300,350,400,450,500 mm çaplı fanlar ön görülmektedir.

### **Rezistanslar:**

Evaporatörlerimizde kullanmakta olduğumuz rezistanslar 10 mm çapında tek taraflı krom olarak kullanılmaktadır. İstenilen watt 'ta üretilebilmektedir. Rezistanslar 3 çeşitte bulunmaktadır. Kullanılmış olduğumuz rezistanslar çubuk rezistans,tava (Drenaj) rezistansı ve Drenaj hortum rezistanslardır. Ürünlerimizde rezistanslar isteğe bağlı olarak takılmakta olup özel olarak ücretlendirilmektedir.

### **Test:**

Kondenserler yüksek basınçlı hava ile test edilirler. Küçük ürünler haricinde bütün ürünler azot ile basınçlandırılarak sevk edilir.